


КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ):


AP 2.3673.X; AP 2.3674.X; AP 2.3675.X

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, показатели по НД	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 401	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
№ 403	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
№ 401	Общее микробное число	5	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
№ 402		19			
№ 403		4			

Исследования проводил:

Должность	ФИО	Подпись
Врач-бактериолог	Тихоненко И.П.	

Заведующий лабораторией – врач-лаборант:  /Наумова В.И. /

Подпись

Протокол испытаний № 3673 - № 3675  
 Общее количество страниц 2, страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ(Ц)